

Département de la Loire
Commune de SAINT GEORGES DE BAROILLE
Le Bourg
42510 SAINT GEORGES DE BAROILLE
tél : 04 77 65 44 44

Oxyria

Le Plat Coupy
42470 FOURNEAUX
tél : 04 77 62 48 57
fax : 04 77 62 48 64
oxyria.fourneaux@oxyria.fr

20 Rue du 8 mai 1945
69550 AMPLEPUIS
tél : 04 26 45 40 45
fax : 04 74 63 01 73
amplepuis@oxyria.fr

Plan Local d'Urbanisme

Annexe n°3c

Aptitude du sol à l'assainissement non collectif



INDICE	DATE	MODIFICATIONS

N° D'AFFAIRE	DATE	ECHELLE	PHASE	VERSION N°	INDICE
F 1263	Février 2015	1/ 10 000			

Sol à dominante argileuse - Filières de type filtre à sable vertical drainé avec pompe ou filières dérogatoires

Sol à dominante sableuse - Filières de type filtre à sable drainé ou non, sans pompe de relevage ou filières de type tranchées d'infiltration

Sol à brun à faible épaisseur- Filières de type filtre à sable drainé ou non, avec ou sans pompe de relevage ou filières dérogatoires

Sol à brun à faible épaisseur- Filières de type filtre à sable drainé ou non,sans pompe de relevage

zone à vocation de desserte collective actuelle (2001)

Extensions de la zone à vocation de desserte collective prévues en 2001

REMARQUE : les orientations présentées ne permettent pas de substituer l'étude générale à une étude à la parcelle en cas de réhabilitation ou de constructions.